



ITiG.271.43.2022

Międzyzylesie, dnia 09.12.2022 r.

## INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

### ORAZ ODRZUCENIU OFERTY NR 1

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: „**Budowa doświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii**”.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 Wykonawcy: **Zakład Wykonawstwa Siecie elektrycznych „Migacz” Leszek Migacz, ul. Sportowa 1, 58-405 Krzeszów**

#### **Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich waga (w %):**

Cena – 70%

Okres gwarancji i rękojmi – 30 %

Złożonych ofert – 2, odrzuconych ofert – 1

Nr oferty	Wykonawca	Liczba punktów w kryterium cena	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi	Łączna liczba punktów	Uwagi
1.	P.H.U. „KLAUDIA” Iwona Markisz, Szalejów Dolny 94, 57-314 Szalejów Dolny	-	-	-	OFERTA ODRZUCONA Kryteria techniczne lamp nie odpowiadają wymaganiom technicznym określonym przez Zamawiającego.
2.	Zakład Wykonawstwa Siecie Elektrycznych „Migacz” Leszek Migacz, ul. Sportowa 1, 58-405 Krzeszów	70	30	100	

Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta, niepodlegająca odrzuceniu.

### **UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY NR 1**

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Oferta odrzucona pod względem niezgodności założeń technicznych i projektowych wyznaczonych przez Zamawiającego, tj:

Założenia projektowe		Oferta nr 1	
Moc lampy	24W +/- 1W	40W	Niezgodna
Żywotność lampy	min. 60000 h	Ponad 50000 h	Niezgodna
Barwa światła	4000K +/- 100K	5700K	Niezgodna

# Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu

Plac Wolności 1, 57-530 Międzyzlesie

tel. 74 812 63 27,

NIP: 881-13-87-907

fax 74 812 61 26

REGON: 000530620



Panele fotowoltaiczne	min. 2x210Wp	1x345W	Nie zgodna
Akumulatory	Montaż na szczycie słupa	Montaż podziemny	Nie zgodna
Fundament betonowy	430x430x200	430x430x150	Nie zgodna
Sylwetka słupa	Uzgodniona z Konservatorem Zabytków	Inna niż projektowana sylwetka	Nie zgodna