


WR.ZUZ.4.4210.124.2023.TD

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia dla TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia kablem elektroenergetycznym nN w rurze osłonowej AROT SRS Ø 110 mm pod dnem potoku Piekietko w km 0+045 przebiegającego w dz. nr 46/1, obręb 0019 Różanka gm. Międzyzlesie, powiat kłodzki (020810_5.0019.46/1), metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min 1,2 m pod ustalonym dnem cieku.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 46/1, obręb 0019 Różanka gm. Międzyzlesie, powiat kłodzki (020810_5.0019.46/1).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Różanka.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytof

Wywieszono miejscowość data

Podpis