

VN.ZUZ.4210.75.2024.PŁ

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu, Plac Wolności 16, 57-530 Międzyzlesie, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu średnicy \varnothing 150 mm PEHD w brzegu prawym potoku Goworówka w km 6+770, o rzędnej dna 594,14 m (PL-KRON86-NH), dz. nr 351/3 obręb 0007 Goworów, gm. Międzyzlesie, o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5560508.4, Y: 6410321.1,
2. Wprowadzania ścieków przemysłowych - popłuczyn z płukania filtrów ujęcia drenażowego wód powierzchniowych, projektowanym wylotem, do potoku Goworówka w km 6+770 na działce nr 351/3 obręb 0007 Goworów, gm. Międzyzlesie w ilości:
 $Q_{\max}/s = 0,00494 \text{ m}^3/s$; $Q_{\text{sr}}/d = 17,80 \text{ m}^3/d$; $Q_{\text{dop}}/r = 284,8 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę o nr 351/3 obręb 0007 Goworów, gm. Międzyzlesie (020810_5.0007.351/3).

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Międzyzlesiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Goworów.

Wywieszono miejscowość

Międzyzlesie

data

25.04.2024

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Byłoj

Podpis

KIEROWNIK
Referatu Infrastruktury Technicznej
i Gospodarki
Ewa Sitwek